

GDI CODERA RATTI-DONGO - Gara con procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "CODERA RATTI-DONGO" ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, della l.r. 5/2020 e del r.r. 9/2022 [CIG B157173B0F]

CHIARIMENTI VII TRANCHE

DOMANDA 35.1

4. Richiesta di chiarimento con riguardo all'art. 13.1, lettera a), del disciplinare

Con riguardo alla predisposizione del progetto degli interventi obbligatori di cui all'Allegato 7, (in particolare la realizzazione di un'opera idraulica presso la diga di Moledana, che garantisca il rilascio di un DE pari a 120,09 l/s, a valle della diga nel torrente Ratti), si chiede conferma del fatto che le analisi geologiche e geotecniche e topografiche delle aree interessate dagli interventi, propedeutiche alla predisposizione del medesimo, siano rimesse ai concorrenti.

In caso di risposta negativa, si chiede di poter acquisire la relativa documentazione.

In caso di risposta affermativa, si chiede quando verranno definite le finestre temporali per poter effettuare i necessari sopralluoghi finalizzati ad eseguire tali analisi.

RISPOSTA 35.1

Risposta affermativa; le analisi richieste potranno essere effettuate in occasione del sopralluogo di cui all'art. 9 del disciplinare di gara.